



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГГАЗ

Общество с ограниченной ответственностью

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3

ул. Демьяна Бедного, дом 7
Санкт-Петербург, 195274
Тел. (812) 403-04-93, факс (812) 403-04-98

ЖКС 3 Красногвардейского района

Адрес: 195176, Санкт-Петербург г.,
Металлистов пр-кт, дом № 19/30

Тел: (812) 224-13-02

Факс: (812) 224-13-02

26.07.2021 №172

УВЕДОМЛЕНИЕ (1)

**О проведении технического обслуживания
по договору №3.ВД.00783 (по 31.12.2019г.) от 01.03.2012 г.**

ООО «ПетербургГаз» (Исполнитель) настоящим сообщает, что оказание услуг/выполнение работ по проведению технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (Далее – ТО ВДГО и (или) ВКГО) в рамках договора на техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, согласованное Сторонами приложением № 3 к договору будет осуществляться в сентябре согласно следующему графику:

Адрес объекта жилищного фонда, на котором будет производиться ТО ВДГО и (или) ВКГО	Дата	и время ТО ВДГО и (или) ВКГО
195253, г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 40, литера А	01.09.2021	10:00-17:00
195253, г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 40, корпус 2, литера А	01.09.2021	10:00-17:00
195253, г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 40, корпус 3, литера А	01.09.2021	10:00-17:00
г.Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 62, литера А	01.09.2021	10:00-17:00
195176, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 12, корпус 3, литера А	06.09.2021	10:00-17:00

Просим Вас обеспечить предоставление допуска к помещениям объектов жилищного фонда, в которых расположено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также направить Вашего представителя для осуществления контрольных мероприятий и фиксации отсутствия допуска в отдельные помещения, где установлено и эксплуатируется газовое оборудование (ВДГО и (или) ВКГО).

Минимальный перечень работ, предусмотренный при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования:

- Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) ВДГО и (или) ВКГО;
- Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО и (или) ВКГО;
- Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);
- Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр);
- Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);
- Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- Разборка и смазка кранов;
- Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;